


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва, ул.
Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, Е-
mail:mail_06@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "КАЧКАНАРСКАЯ
ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ"
624350, Свердловская обл., г. Качканар,
БАЖОВА УЛ., Д. 11А

Профилактическое мероприятие № 66250041000116966046 от 20.01.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 12.02.2025

№ 66-06-06/15-667-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 03.02.2025 по 12.02.2025
в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЧКАНАРСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

юридический адрес
дата регистрации
ИНН/ОГРН

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
624350, Свердловская обл., г. Качканар, БАЖОВА УЛ., Д. 11А
16.11.2002
6615006819 / 1026601126441

ГБОУ СО "Качканарская школа" (624350, Свердловская обл., г. Качканар, Бажова, 11а)

рассмотрении представленных документов:

акта обязательного профилактического визита от
12.02.2025 №66-06-06/15-644-2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных* нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона
от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Содержание выявленных нарушения обязательных требований	№ норма- тивного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	ГБОУ СО "Качканарская школа" при проведении обязательного профилактического	СП 2.4.3648-20	П.2.4.4.	ГБОУ СО "Качканарская	До 28.04.2025

	виза выявлены нарушения к освещению учебных досок, а именно: в кабинете №13 математики, учебная доска не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, выявленные нарушения подтверждаются фото материалами и протоколом осмотра. <i>Согласно п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.</i>		школа" в кабинете №13 математики оборудовать учебную доску дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле доски.	
2. 3.	ГБОУ СО "Качканарская школа" при проведении обязательного профилактического виза выявлены нарушения системы общего освещения, а именно: в кабинетах №9, 14, 16, 2, 5, 8, система общего освещения имеет лампы разного световозлучения. Выявленные нарушения подтверждаются фото материалами и протоколом осмотра. <i>Согласно п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами световозлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.</i> <u>Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световозлучением.</u>	П.2.8.5.	ГБОУ СО "Качканарская школа" привести в соответствие №9, 14, 16, 2, 5, 8, система общего освещения, а именно: использовать осветительные приборы с одинаковым световозлучением	До 28.04.2025
4.	ГБОУ СО "Качканарская школа" при проведении обязательного профилактического виза выявлены нарушения системы общего освещения, а именно: в кабинете №3 (библиотека) осветительный прибор над учебной доской, в кабинете №1 осветительный прибор (лампа) находятся в не исправном состоянии. Выявленные нарушения подтверждаются фото материалами и протоколом осмотра. <i>Согласно п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.</i>	П.2.8.9.	ГБОУ СО "Качканарская школа" содержать источники искусственного освещения в исправном состоянии, а именно: в кабинете №3 (библиотека) осветительный прибор над учебной доской, в кабинете №1 (потолочная лампа)	До 28.04.2025

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура (624300 Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 78), Email: Pereskokova_AA@66.rosпотребнадzor.ru: в срок до 29.04.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания с приложением подтверждающих документов, иллюстрационных таблиц.
Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КАЧКАНАРСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" , директора ГБОУ СО "Качканарская школа"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Качканар, городе
Кушва, городе Красноуральск, городе
Нижняя Тура

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Перескокова Анна Анатольевна
ФИО

Предписание получил:

директор
должность, ФИО

подпись

11.02.2025
дата

Место выдачи предписания:
624350, Свердловская обл., г. Качканар, БАЖОВА УЛ., Д. 11А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-06/15-667-2025г направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139460049

Владелец Ильина Людмила Юрьевна

Действителен с 05.03.2025 по 05.03.2026