

Министерство образования
Свердловской области
государственное бюджетное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Качканарская школа,
реализующая адаптированные
основные общеобразовательные
программы»

Бажова ул., д. 11 а, г. Качканар,
Свердловской обл., 624350
тел./факс (34341) 6-88-85, 6-88-87.
e-mail: kskosh14@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СО
«Качканарская школа»

Ильина Л.Ю.

07.04.2025г. № 96-од



План мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2025/2026,
в соответствии с требованиями (оценочными листами)
«Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и
порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

№	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: $K = 0,85$	Здание школы	Май-Август 2025	Директор Ильина Л.Ю.	
2	Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП.	ИТП	Июнь 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н.	
3	Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС	ИТП	Май -июнь 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н.	
4	Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования. А также наличие договора на резервный источник э/э или тепла.	Здание школы	Июль 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н.	

5	Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ.	Здание школы	Май 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н.	
6	Проверка наличия/разработка/актуализация паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения	Здание школы	Июнь 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н., Инженер – энергетик Синцов Е.А.	
7	Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Здание школы	Июль-август 2025	Инженер – энергетик Синцов Е.А.	
8	Ревизия (замена при необходимости) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб. Проверка работоспособности спускников воздуха, в том числе автоматических, в нижней и верхней точках внутренней системы ТВС, с составлением соответствующих актов	ИТП, здание школы	Июль 2025	Инженер – энергетик Синцов Е.А.	
9	Выполнение предписания ООО «КТК» в рамках проверки готовности к ОЗП 2024-2025 г.г.: реконструкция узла учета тепловой энергии, схема ИТП, изоляция, надписи, установка показывающих термометров	ИТП	Май – июль 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н., Инженер – энергетик Синцов Е.А.	
10	Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплопотребления	Здание школы	Июль 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н.	
11	Проведение дезинфекции системы теплопотребления Отбор проб воды из системы горячего водоснабжения	Здание школы	Июль 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н.	
12	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов	Здание школы	Июль 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н.	
13	Установка и опломбирование дроссельных (ограничительных) устройств	ИТП	Июль - Август 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н.	

14	Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС.	ИТП школы	Июль 2025	Инженер – энергетик Синцов Е.А.	
15	Установка автоматических регуляторов температуры и разработка режимной карты АРТ	ИТП	Бюджет 2026г	Инженер – энергетик Синцов Е.А.	Будет заложено в бюджет 2026г
16	Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	ИТП	Август 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н.	
17	Проверка наличия и при необходимости актуализация АРБП/АТП. Предоставление копии Договора ТС или контракта.		Июль 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н.	
18	Обучить/пройти аттестацию по проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 в РТН		В соответствии с графиком: август-сентябрь 2025	Директор Ильина Л.Ю.	
19	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Здание школы	Сентябрь 2025	Директор Ильина Л.Ю.	Приказ от 07.04.2025г. № 96-од о назначении ответств.лиц. (срок действия до 30.10.2025г.)
20	Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	Здание школы	Июль-август 2025	Гл. бухгалтер Светлякова Н.В	
21	Проведение проверки выполненных работ по подготовке к отопительному периоду	Здание школы	Август 2025	Директор Ильина Л.Ю.	
22	Составление Акта проверки готовности к ОЗП теплового контура здания.	Здание школы		Зам. директора по АХР Кнаус О.Н.	
23	Приемка объекта теплопотребления в составе комиссии с участием представителя ООО «КТК» с составлением Акта проверки технической готовности.	ИТП, здание школы	Август 2025	Зам. директора по АХР Кнаус О.Н., Инженер – энергетик Синцов Е.А.	

СОГЛАСОВАНО:

Инженер-инспектор ООО «КТК»
Д.Ю. Малыгин