



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Свердловской области

Прокуратура г. Качканара

ул. Свердлова, 8,
г. Качканар, 624351

11.04.2023 № 02-11-2023

Директору ГКОУ СО
«Качканарская школа,
реализующая адаптированные
основные общеобразовательные
программы»

Ильиной Л.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой г. Качканара с привлечением специалиста Отдела надзорной деятельности Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области 22.03.2023 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ГКОУ СО «Качканарская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».

В силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка» указано, что государства - участники Конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора. Российская Федерация ратифицировала конвенцию от 13.06.1990 № 1559-I следовательно является участником конвенции.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, отношения в этой области между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее - организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями (далее — граждане), регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее — Закон № 69-ФЗ).

В соответствии с ч. 3 ст. 20 Закона № 69-ФЗ стандарты, нормы, правила пожарной, безопасности относятся к нормативным документам по пожарной безопасности.

Согласно требованиям статьи 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

1. В ходе проверки установлено, что в нарушение ст.4, ч.1,3,13 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», помещения складского назначения, а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания не выделены противопожарными преградами.

2. В нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 и п.7 Приказа МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», лица ответственные за пожарную безопасность в соответствии с приказом № 8-од от 09.01.2023 не прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности.

3. В нарушение ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на путях эвакуации на первом и втором этаже, отделка пола выполнена из материалов (линолеум) на которые не предоставлены сертификаты пожарной безопасности, соответствующие классу материала КМ 2, а именно не выше чем В2, Д3, Т2, РП2.

4. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, на здании учреждения отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, выполненные на светоотражающей поверхности, либо световые указатели, подключенные к

электрической сети и включенные в ночное время, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

5. В нарушение п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Указанные нарушения являются недопустимыми, влекут нарушение прав граждан, в том числе, несовершеннолетних, на безопасные условия пребывания в ГКОУ СО «Качканарская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. О месте, дате, времени рассмотрения представления уведомить прокурора города заблаговременно для принятия участия в рассмотрении настоящего представления.


3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в письменной форме в месячный срок с момента получения представления, с приложением копий приказов о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Также разъясняю, что согласно ст. 6 Федерального закона РФ от 17.01.1992 №2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации», требование прокурора, вытекающее из его полномочий, подлежит безусловному исполнению в установленный срок, в случае неисполнения требований прокурора в отношении Вас может быть возбуждено административное производство по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора города

юрист 1 класса



А.Е. Кузнецова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533308

Владелец Ильина Людмила Юрьевна

Действителен с 19.02.2024 по 18.02.2025